



Industrie Service

**Fachbetrieb  
nach WHG  
(ehemals § 19 I WHG)**

Hiermit wird bestätigt, dass die Firma

**Matthäus Schmid  
Bauunternehmen GmbH + Co. KG  
Hornberg 8  
D-88487 Baltringen**

**Hornberg 8  
D-88487 Baltringen**

für nachstehende Tätigkeiten überprüft wurde  
und einen Überwachungsvertrag abgeschlossen hat.

Anlagen zum		Stoffbezogene Anlagenart		Heizöl-Verbraucheranlagen (Typ 1)		Anlagen mit hoch-, leicht- u. entzündl. Flüssigkeiten (Typ 2)		Anlagen mit anderen wasserefährenden Flüssigkeiten (Typ 3)	
		I.	II.	I 1	II 1	I 2	II 2	I 3	II 3
I.	Lagern, Abfüllen, Umschlagen			X		X		X	
II.	Herstellen, Behandeln, Verwenden				X		X		X
Tätigkeiten		Anlagenart		I 1	II 1	I 2	II 2	I 3	II 3
Einbauen				X	X	X	X	X	X
Aufstellen				--	--	--	--	--	--
Instandhalten, Instandsetzen				X	X	X	X	X	X
Reinigen				--	--	--	--	--	--

**Weitere Angaben zur Tätigkeit:**

Dichtflächen aus Beton (Ableitflächen, Auffangräume, Tiefpunkte, Rinnen, etc.) mit vorweggenommenen, vereinfachten oder rechnerischem Nachweis der Dichtheit, als FD oder FDE-Beton gemäß der DAfStb-Richtlinie „Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen – 03/2011“ (Bauregelliste A Teil 1, lfd.-Nr. 15.32) mit Überwachung gemäß d. Bestimmungen nach DIN 1045-3 Abschnitt 11 für Überwachungsklasse (ÜK) 2 sowie Erfüllung der Anforderungen gemäß DAfStb-Richtlinie - Teil 3. Tätigkeiten an Anlagen des Typ 2 (innerhalb brand- u. explosionsgefährdeter Bereiche) dürfen nur unter der Leitung eines hierfür anerkannten Fachbetriebes gemäß WHG/BetrSichV, ausgeführt werden

Ulm, 27. April 2017

**TÜV SÜD Industrie Service GmbH**  
 Sachverständigen-Organisation nach § 22 VAWS

Der örtliche Leiter

David Seipel



gültig bis	04/2013	04/2015	04/2017	04/2019
Anlage zum Überwachungsvertrag Nr. <b>ULM-090417/01</b>				